

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«10» сентября 2021 г.
учётный № проверки 39210061000200734641



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236029, г. Калининград, ул. Бассейная, 35А; тел. (4012)52-92-01 E-Mail: und@39.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Гвардейскому, Правдинскому и Черняховскому городским округам
(наименование органа государственного пожарного надзора)
238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Железнодорожная, 22,
тел.факс 8(40141) 3-22-79, e-mail: bond@39.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 64 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №1» г. Черняховска
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 10.09.2021 № 64,
учётный № проверки 39210061000200734641

№ 64 от « 10 » сентября 2021 года

в период с « 14 » сентября 2021 г. по « 27 » сентября 2021 г.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Гвардейскому, Правдинскому и Черняховскому городским округам капитан внутренней службы Виндиревский Максим Петрович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная проверка в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №1» г. Черняховска, здание детского сада по адресу г. Черняховск, ул. Дачная, д.10

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного типа №1» г. Черняховска Дмитриева Ольга Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

во в. 349
10.09.2021

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|---|---|---|----------------------|
| 1. | Отопление детского сада предусмотрено от встроенной котельной на твердом топливе (в соответствии с п.3.5 СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»; СП 89.13330.2016 «Котельные установки»); | Ст.8 ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Ст.4. пункт 3 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | 01.03.2022г. | |
| 2. | В представленной документации на материалы применяемые на пути эвакуации покрытия полов по лестнице со второго этажа, отсутствует информацию о показателях пожарной опасности. | ч.3 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; | 01.03.2022г. | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Девуш Д.И. Дмитриев С.И.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Заместитель начальника ОНД и ПР по Гвардейскому, Правдинскому и Черняховскому городским округам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Калининградской области капитан внутренней службы Виндиревский М.П.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

